



Diametro piegatura d :	d_{sr}
f ferro < 40	d_{sr} = 8
f ferro 40 ÷ 80	d_{sr} = 9
Sovrapposizione armature longitudinale:	
L > 50 ØBarra (se non dir. ind.)	
Copriferro (mm) (se non dir. indicato)	
FONDAZIONE – MURI CONTROTERRA	40 mm
TRAVI ELEVAZIONE	30 mm
PILASTRI – SETTI	30 mm

MATERIALI

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

FONDAZIONI E MURI CONTROTERRA
- Classe di esposizione XC4/XF1 (Rck 30)
- Cemento 425
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 30 mm
- Classe di consistenza S3
- Dosaggio minimo di cemento 300 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0.60 (Rck 30 N/mm²)

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI, SETTI)
- Classe di esposizione XC4/XF1 (Rck 30)
- Cemento 425
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 30 mm
- Classe di consistenza S3
- Dosaggio minimo di cemento 300 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0.60 (Rck 30 N/mm²)

CALCESTRUZZO GETTI DI PREFABBRICAZIONE

ELEVAZIONE (TRAVI, PILASTRI)
- Classe di esposizione XC4/XF1 (Rck 40)
- Cemento 425
- Dimensione massima dell'aggregato 0mm = 15 mm
- Classe di consistenza S3
- Dosaggio minimo di cemento 350 kg/mc
- Rapporto massimo A/C 0.45 (Rck 30 N/mm²)

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO
FONDAZIONI E ELEVAZIONE
- B450C (fyk 450)

ACCIAIO PER CARPENTERIA:
- S235 JR (fyk 235)
- S275 JR (fyk 275)
- S355 JR

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO AZIENDALE TECNICHE
Via Spalato n°7 - 43125 Parma - Tel. 0521/393060 - Fax 0521/286311 - E-mail: servizio_aziendale@pr.net.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO
Via Don Enrico Toscani n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO

PROGETTO DEFINITIVO
STRUTTURALE

CORPO DI AMPLIAMENTO

CARPENTERIA 3° SOLAIO

PROGETTO DEFINITIVO: ATI Arch. REGGIO GIORGIO Via ANDREA, 7 43125 - PARMA (PR) Tel. 0521/ Regio ufficio	IL LAVORATO: **DS. 07**
	SCALA: 1:50

COLLAUDO DEL LAVORO
prof. Stefano Bernardi
prof. Luca Bravo
prof. Giovanni Cascone
ing. Gaetano Cuccia
ing. Paolo Gaspari
ing. Gino Degiovanni
ing. p. Roberto Degiovanni
ing. Giovanni Gallo
ing. Giovanni Lodico
prof. Antonio Gilardoni
arch. Andrea Mandelli
prof. Ezio Pizzetti
ing. Giovanni Rocca
prof. Paolo Rosselli
ing. Renato Paolo Tartaro
prof. Pier Paolo Valdoni
prof. Roberto Vigliani
prof. Fabrizio Zagnoni

IL DIRETTORE TECNICO ATI
dr. ALESSANDRO VARI

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE
dr.ssa ROSSA NORA SALATI

IL DIRETTORE DEL S.A.T.
Ing. RENATO MARTA SATANO

IL DIRIGENTE DEL PROGRAMMATO
prof. ROBERTA PAGLIANTE

IL PROGETTISTA
Ing. RENATO MARTA SATANO

L'ESPROPRIAZIONE PER LA QUOTA
Ing. RENATO MARTA SATANO

	DATA/Data	DISEGNATO	VERIFICATO	APPROVATO
0	15/03/2006	ALBA ALI	ALBA ALI, R.M.S.	dr.ssa R.M.S.
1				
2				
3				
4				

Il Tecnico dichiara che il presente elaborato è stato redatto in conformità alle norme vigenti
Copyright Ditta Reggio Giorgio Architetto - Via Andrea, 7 - 43125 Parma - Tel. 0521/ - Fax 0521/ - E-mail: studio@reggio.pr.it