LEGENDA

SIMBOLO	DESCRIZIONE	SIMBOLO	DESCRIZIONE
	PUNTO COMANDO INTERUTTORE IN SCATOLA A TRE POSTI		CASSETTA DI DERIVAZIONE IN VISTA
	PUNTO COMANDO INTERUTTORE LUMINOSO IN SCATOLA A TRE POSTI		CASSETTA DI DERIVAZIONE INCASSATA
	SELETTORE LUMINOSO PER COMANDO SATELLITE		QUADRO ELETTRICO ASCENSORE
	SELETTORE LUMINOSO PER COMANDO SCALITICA		QUADRO ELETTRICO
	PUNTO COMANDO DEVIATORE IN SCATOLA A TRE POSTI		TUBAZIONE A VISTA
	PUNTO COMANDO DEVIATORE LUMINOSO IN SCATOLA A TRE POSTI		TUBAZIONE INCASSATA
	PUNTO COMANDO A PULSANTE IN SCATOLA A TRE POSTI		MONTANTE IN SALITA
	PUNTO COMANDO A PULSANTE LUMINOSO IN SCATOLA A TRE POSTI		CONDUTTURA DISCENDENTE
	DIMMER PER REGOLAZIONE DELL INTENSIV LUMINOSA DAL 50% AL 100% DEL SATELLITE E DELLA SCALITICA		CONDUTTURA VERTICALE PASSANTE
			QUADRETTO ACCENSIONE LUCI

LEGENDA DEI SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 4x18W, REATTORE ELETTRONICO TIPO ED A2 GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON OTTICA TIPO ZS IN ALLUMINIO SEMISPECULARE EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI 2x14W, REATTORE ELETTRONICO TIPO ED A2 GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20, DOPPIA ACCENSIONE, NORMALE E NOTTURNA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x18W E 1x18W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x18W E 1x18W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x18W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
	APPARECCHIO ILLUMINANTE ASETTICO DA INCASSO CON OTTICA IN ALLUMINIO E LASTRA DI CHIUSURA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 4x18W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP55
	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLAFONE CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 4x18W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
S. Scal. E	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x36W E 1x36W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54
S.Scal. P	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 2x36W E 1x36W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP40
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON OTTICA TIPO ZM IN ALLUMINIO A SPECCHIO EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI 4x14W, REATTORE ELETTRONICO TIPO ED A2 GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20, IDONEA PER USO VIDEOTERMINALI
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO IN ACCIAIO, SCHERMO IN VETRO STAMPATO ANABBAGLIANTE EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI 4x14W, REATTORE ELETTRONICO TIPO ED A2 GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP54
C.1 1x36 W C.2 1x36 W C.3 1x36 W	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO, RIFLETTORE IN ACCIAIO BIANCO, CLIPS IN ACCIAIO INOX, CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1x18W, 1x36W, 2x36W E CHIUSURA T. CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1x18W, 1x36W, 2x36W E 2x60W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
	CORPO ILLUMINANTE INSERITO NELLA TRAVE TESTALETTO PER TERAPIA INTENSIVA AVENTE LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: – D. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x58W PER ILLUMINAZIONE GENERALE INDIRETTA P.L.
	CORPI ILLUMINANTI INSERITI NELLA TRAVE TESTALETTO AVENTI LE SEGUENTI CARATTERISTICHE: – D. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x58W PER ILLUMINAZIONE GENERALE – B. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x18W PER LETTURA – C. LAMPADA FLUORESCENTE LINEARE 1x18W PER VISITA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE TONDO PER INSTALLAZIONE A PARETE IN MATERIALE TERMOPLASTICO E VETRO EFFETTO SATINATO COMPLETO DI LAMPADA INCANDESCENTE 1x60W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER VANI SCALA IN POLICARBONATO, SCHERMO IN ACRILICO EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTI COMPATTE 2x18W GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
S.O. 1x36 W	APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LUCE DI RISERVA, CORPO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO, RIFLETTORE IN ACCIAIO BIANCO, CLIPS IN ACCIAIO INOX, CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI 1x18W PER ILLUMINAZIONE DI RISERVA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON RIFLETTORE A SPECCHIO IN POLICARBONATO EQUIPAGGIATO CON LAMPADA INCANDESCENTE 1x150W PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER VANI SCALA IN POLICARBONATO, SCHERMO IN ACRILICO EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTI COMPATTE 2x18W PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTONOMO MONOFACCIALE EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x18W PER SEGNALETICA DI SICUREZZA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTONOMO BIFACCIALE EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE COMPATTA 1x18W PER SEGNALETICA DI SICUREZZA
	GRUPPO DI EMERGENZA INSTALLATO ALL'INTERNO DELL'APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE GENERALE DELLE SALE OPERATORIE.
	PANNELLO SEGNALATORE "VIETATO ENTRARE" COMANDATO DALL'APPARECCHIATURA RADIOLOGICA (NELLE DIAGNOSTICHE) O DALLA LAMPADA SCALITICA (NELLE SALE OPERATORIE)
	LAMPADA SCALITICA PER SALA OPERATORIA COMPLETA DI SATELLITE (ESCLUSA DAL PRESENTE APPALTO)
	PUNTO ALIMENTAZIONE NEGATOSCOPIO (APPARECCHIATURA ESCLUSA)
	PUNTO ALIMENTAZIONE LAMPADA SCALITICA (APPARECCHIATURA ESCLUSA)
	APPARECCHIO GERMICIDA 1x15W A IRRAGGIAMENTO DIRETTO
S	GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
N	APPARECCHIO DEDICATO PER ILLUMINAZIONE NOTTURNA
SIC	APPARECCHIO DEDICATO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
M	CASSETTA DI DERIVAZIONE IN LEGA DI ALLUMINIO
RI 1x36W RI 2x36W RI 4x36W	APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER ILLUMINAZIONE DI RISERVA,PER INSTALLAZIONE A PARETE–SOFFITTO IN LEGA DI ALLUMINIO CON GABBIA DI PROTEZIONE E DIFFUSORE IN VETRO E LAMPADA A INCANDESCENZA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
	PREDISPOSIZIONE PUNTO LUCE
S.A. 1x36W	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTONOMO EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x18W IN ESECUZIONE S.A.
S.E. 1x36W	APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTONOMO EQUIPAGGIATO CON LAMPADA FLUORESCENTE 1x18W IN ESECUZIONE S.E.
S.A.	APPARECCHIO IN ESECUZIONE S.A.
S	PUNTO DI ALIMENTAZIONE LAMPADA SCALITICA

LEGENDA APPARECCHI ILLUMINAZIONE

SIMBOLO	DESCRIZIONE
1 1x36 W 2 1x36 W 3 1x36 W	APPARECCHIO ILLUMINANTE IN POLICARBONATO CON LAMPADE FLUORESCENTI LINEARI GRADO DI PROTEZIONE IP65
RI 1x36W RI 2x36W RI 4x36W	APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER ILLUMINAZIONE DI RISERVA,PER INSTALLAZIONE A PARETE–SOFFITTO IN LEGA DI ALLUMINIO CON GABBIA DI PROTEZIONE E DIFFUSORE IN VETRO E LAMPADA A INCANDESCENZA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER VANI SCALA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER VANI SCALA EQUIPAGGIATO CON LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
	APPARECCHIO ILLUMINANTE CON PITTOGRAMMA PER SEGNALETICA DI SICUREZZA
	APPARECCHIO ILLUMINANTE BIFACCIALE CON PITTOGRAMMA PER SEGNALETICA DI SICUREZZA
S	GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP44
SIC	APPARECCHIO PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA
EEx–d	APPARECCHIO IN ESECUZIONE ANTIDEFLAGRANTE
IP55	APPARECCHIO ILLUMINANTE IDONEO PER LOCALI ASETTICI

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada dell'Ospedale n°2/a - 43125 PARMA Tel. 0521/393111 - Fax 0521/282293

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/393400 - Fax 0521/286311 - Pec. serv._attivita_tecniche@pec.ausl.pr.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO

Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA

PROGETTO DEFINITIVO
IMPIANTI ELETTRICI

CORPO DI AMPLIAMENTO
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PIANO TERZO

GRUPPO DI LAVORO:
geom. Giuliano Bastanini
per. ind. Giuseppe Carlassare
ing. Federica Corona
per. ind. Paolo Crovini
ing. Elisa Degiovanni
ing. p. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bosso
ing. Vincenzo Facchino
geom. Roberto Gallarotti
ing. Daniela Gatto
arch. Andrea Manfredini
per. ind. Paolo Mazzina
geom. Roberto Mellini
per. ind. Paolo Robacchi
ing. Renato Maria Saviano
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

ELABORATO **IE06**

SCALA 1:100

IL DIRETTORE GENERALE	IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE	IL DIRETTORE DEL S.A.T.
dr. MASSIMO FABI	dr.ssa MARIA ROSA SALALI	ing. RENATO MARIA SAVIANO

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA
geom. ROBERTA TAGLIAVINI	ing. VINCENZO FACCHINO	ing. RENATO MARIA SAVIANO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	16.06.2014	geom. Tagliavini M.	ing. Facchino	ing. Saviano
1					
2					
3					

FILE: Ospedale di Vaio\Progetto preliminare RO\Impianti elettrici.dwg PLOT 983

Sul presente elaborato vige il DIRITTO DI PROPRIETÀ, per cui non è lecita la riproduzione anche parziale, cederlo a terzi, la diffusione, se non dietro nostra espressa autorizzazione scritta. Ogni violazione sarà perseguita a termi delle vigenti leggi civili e penali.