



LEGENDA DEI SIMBOLI

SIMBOLO	DESCRIZIONE
[S1]	APPARECCHIO ILLUMINANTE DA INCASSO CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI 4x18W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20
[S2]	APPARECCHIO ILLUMINANTE A PLATONE CON SCHERMO IN METACRILATO PRISMATIZZATO CON LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI 2x18W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20
[ES1]	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER INSTALLAZIONE A SOFFITTO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO CON RIFLETTORE IN ACCIAIO INOX, GRATE IN ACCIAIO INOX DI CIRCUIA E CON LAMPADINE FLUORESCENTI LINEARI 1x18W, 1x36W, 2x36W, 3x36W. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20
[ES2]	APPARECCHIO ILLUMINANTE STAGNO PER LUCE DI RISERVA, CORPO IN POLICARBONATO, DIFFUSORE IN POLICARBONATO, RIFLETTORE IN ACCIAIO INOX, GRATE IN ACCIAIO INOX. CON LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE 2x18W PER ILLUMINAZIONE DI RISERVA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP65
[S3]	APPARECCHIO ILLUMINANTE PER SCALE IN POLICARBONATO, SCHERMO IN ACRILICO EQUIPAGGIATO CON LAMPADINE FLUORESCENTI COMPATTE 2x18W PER ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA. GRADO DI PROTEZIONE MINIMO IP20
[P1]	PANO CONDOTTORE LINEARE IN SOTTOLE A 180° FISSO
[P2]	PRESE FM BIPASSO 2x15/18x41 220V, A POLI ALLINEATI ED ALVEOLI SCHEMATI IN SCOTOLE A TRE POSTI
[R1]	RIVELATORE DI TIPO OTTICO ANALOGICO AD INERZIO
[R2]	RIVELATORE DI TIPO TERMOELETTRICO ANALOGICO AD INERZIO
[R3]	PANNELLO AVVISATORE OTTICO ACUSTICO
[R4]	PULSANTE MANUALE AVVISATORE D'INCENDIO AD INERZIO
[R5]	MANGIETE DI RISERVA PORTA TAGLIAVUOTO
[R6]	RIFLETTORE OTTICO DI ALLARME RIVELATORE
[R7]	RIVELATORE INSTALLATO A BORDO DELLE CANALIZZAZIONI ARIA
[R8]	RIVELATORE INSTALLATO NEL CONTROSOFFITTO
[R9]	CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO ANALOGICA
[DS]	CENTRALE DIFFUSIONE SONORA
[D1]	AMPLIFICATORE DI RINFORZO
[D2]	PROIETTORE SONORO BIREZIONALE A SOFFITTO DA 10W
[D3]	PROIETTORE SONORO A PARETE MONOREZIONALE
[C1]	CANALE METALLICO PLATONICO 150x80 mm con SETTO SEPARATORE

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
 Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
 Strada del Quadrante n°2/a - 43125 PARMA - Tel. 0521/091311 - Fax 0521/092390

DIPARTIMENTO TECNICO E DELLE TECNOLOGIE
 SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE
 Via Spalato n°2 - 43125 Parma - Tel. 0521/093400 - Fax 0521/286311 - Pec: serv_attivita_tecniche@pec.asl.pr.it

OSPEDALE DI FIDENZA-SAN SECONDO
 Via Don Enrico Tincati n°5 - Loc. Vaio - Fidenza (PR)

**REALIZZAZIONE DEI LAVORI DI
 RISTRUTTURAZIONE PRONTO SOCCORSO E
 COSTRUZIONE DELLA NUOVA ALA**

**PROGETTO DEFINITIVO
 IMPIANTI ELETTRICI**

**PROGETTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
 SPOGLIATOI PERSONALE**

ELABORATO IE30

SCALA 1:100

IL DIRETTORE GENERALE dr. MASSIMO FARI	IL DIRETTORE DELL'OSPEDALE dr.ssa MARIA ROSA SALATI	IL DIRETTORE DEL S.A.T. ing. RENATO MARIA SAVIANO
IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO geom. ROBERTA TAGLIAVINI	IL PROGETTISTA ing. VINCENZO FACCHINO	IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA ing. RENATO MARIA SAVIANO

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
0	EMISSIONE	16/06/2017	Zoran Tagliavini M.	ing. Facchino V.	ing. Saviano R.M.
1					
2					
3					

Il presente documento è proprietà intellettuale del Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna. È vietata espressamente la ristampa o l'uso non autorizzato senza permesso scritto dalla Direzione Regionale Sanitaria.