



**Direzione Generale  
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore  
Ing. Renato Maria Saviano

Alle ditte partecipanti alla procedura aperta

**OGGETTO:** Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Avviso

Con la presente, si segnala l'avvenuta pubblicazione sul sito Internet di quest'Azienda ([www.ausl.pr.it](http://www.ausl.pr.it)) alla sezione "Gare, Concorsi, Medicina Convenzionata", di alcuni quesiti di interesse comune, tra i quali si richiama in modo particolare l'attenzione sul n°14, n°15 e n°29, che recano rispettivamente in allegato lo schema unifilare del quadro QE-SA/3, il Progetto Illuminotecnico dell'opera e la nuova relazione di calcolo, ai sensi della L.10/91, corredata della stratigrafia della parete esterna e dell'ultimo solaio rielaborate con riferimento alla Resistenza Termica. In proposito si segnala che:

- alla voce n°95 – cod ED0081 del Computo Metrico E stimativo dell'opera (Elaborato E) il valore di trasmittanza termica, indicato in 0.199 W/mqK, è da intendersi pari a 0,311 W/mqk;
- alla voce n°123 – cod.ED0081 dell'Elenco Prezzi Unitari dell'opera (Elaborato D) il valore di trasmittanza termica, indicato in 0.199 W/mqK, è da intendersi pari a 0,311 W/mqk;
- al paragrafo "Finiture" – pag.27 del Capitolato Speciale d'Appalto (Elaborato C) il valore di trasmittanza termica, indicato in 0.199 W/mqK, è da intendersi pari a 0,311 W/mqk.

Si precisa che, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 - art. 263 - DPR 207/2010 e s.m.i., ed in considerazione della natura e della complessità delle attività sanitarie che troveranno collocazione nella nuova ala oggetto della presente procedura di gara, il possesso dei requisiti richiesti al soggetto incaricato della progettazione esecutiva delle opere edili può essere comprovato attraverso la certificazione di servizi svolti in Categoria "Edilizia" – Destinazione Funzionale "Sanità, Istruzione, Ricerca" – ID Opere E.08 – E.10 (DM 31/10/2013, n°143 e successive modifiche ed integrazioni).

Si segnala infine che:

- sono disponibili nella medesima sezione i file editabili (\*.dwg) di tutti gli elaborati grafici compresi nel progetto definitivo posto a base di gara;
- le risposte ai quesiti pervenuti in ordine alla presente procedura di gara sono pubblicate solo qualora abbiano contenuti di qualche rilevanza e/o di interesse generale e di contenuto non ripetitivo rispetto a quelle già pubblicate.

*documento firmato digitalmente*

per Il Direttore del Servizio  
Attività Tecniche  
- Dott. Ermenegildo Deolmi -

Redatto da: TAGLIAVINI ROBERTA

Verificato da: Renato Maria Saviano

r/\192.168.118.201\lavori\_sat\Ospedale di Vaio\2014\_07 QUESITI in fase d gara\2014\_08\_05 AVVISO GENERALE ALLE IMPRESE.doc

**Fascicolo  
4.5.4 - 12**

**Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche**  
Via Spalto, 2 – 43125 Parma  
T. + 39.0521 393400 - F. +39.0521286311  
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**  
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma  
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393  
C.F./P.IVA 01874230343