



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**  
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Direzione Generale  
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore  
Ing. Renato Maria Saviano

## Chiarimento n°29

**OGGETTO:** Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Chiarimento n°29

---

### Chiarimento N°29/1

Al fine di garantire la correttezza dei calcoli proposti in gara, è stata effettuata una ulteriore verifica della stratigrafia della parete utilizzando un valore di resistenza termica (Ra) estraendola dalla norma UNI 9646, al punto 5.3.2, prospetto 2, e inserendola nella libreria del software certificato utilizzato per verifica della L. 10/91. Con il nuovo valore, ritenuto più idoneo, si è riscontrata la sostanziale verifica della L.10/91 pur con valori della resistenza termica della parete più alti. Il valore della resistenza termica ottenuto è pari a 0,311 w/m<sup>2</sup>k. Si trasmettono in allegato la nuova relazione di calcolo, ai sensi della L.10/91, corredata della stratigrafia della parete esterna e dell'ultimo solaio rielaborate con riferimento alla Resistenza Termica.

### Chiarimento N°29/2

L'Art. 1 del capitolato riferisce che "il dimensionamento delle strutture potrà subire lievi modifiche rispetto al progetto posto a base di gara, senza tuttavia alterare le dimensioni complessive del fabbricato, la soluzione architettonica e le caratteristiche estetiche e prestazionali dello stesso, in considerazione del suo inserimento all'interno di un complesso edilizio esistente". Nulla riferisce sulla tipologia dei prodotti finiti. Nel rispetto di quanto previsto dal capitolato speciale di appalto, è possibile proporre soluzioni diverse di prodotti finiti che migliorino in maniera significativa l'opera senza alterarne in modo sostanziale le caratteristiche estetiche.

### Chiarimento N°29/3

E' consentita la variazione della grandezza dei profili dei serramenti, prevedendo la posa di profili maggiori, senza influire sugli spazi interni ed assicurando il rispetto delle aree vetrate minime previste in progetto.

*Documento firmato digitalmente  
per Il Direttore del Servizio  
- Dott. Ermenegildo Deolmi -*

Redatto da: TAGLIAVINI ROBERTA

Verificato da: Renato Maria Saviano

r/\192.168.118.201\lavori\_sat\Ospedale di Vaio\2014\_07 QUESITI in fase d gara\2014\_08\_06 29-chiarimento n°29.doc

**Fascicolo  
4.5.4 - 12**

**Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche**  
Via Spalto, 2 – 43125 Parma  
T. + 39.0521 393400 - F. +39.0521286311  
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

**Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**  
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma  
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393  
C.F./P.IVA 01874230343