



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore
Ing. Renato Maria Saviano

Risposta al Quesito n°35

OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Risposta a quesito n°35

Quesito

sulla tavola IE33 non sono indicate le potenze dei corpi illuminanti dell'arredo urbano e delle armature stradali per poter confrontare la proposta migliorativa. È possibile avere questi dati?

Risposta:

- su palo H=9m sono installate armature stradali con lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 125W
- su palo H=3m sono installati corpi illuminanti per arredo urbano con lampada a vapori di sodio ad alta pressione da 80W

documento firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio
- Ing. Renato Maria Saviano –