



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma

**Direzione Generale
Servizio Attività Tecniche**

Il direttore
Ing. Renato Maria Saviano

Risposta al Quesito n°38

OGGETTO: Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del Pronto Soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio – Risposta a quesito 38

Quesito:

In merito al bando "Appalto per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione del pronto soccorso e di costruzione della nuova ala dell'Ospedale di Vaio", con la presente si richiede il dato relativo al consumo annuo di Gasolio che manca nella relazione impianti meccanici, mentre è presente quello relativo al consumo di Metano.

Risposta:

Il dato relativo al consumo di gasolio non è indicato nella Relazione Impianti Meccanici in quanto la struttura non utilizza tale combustibile, se non in situazioni di emergenza

documento firmato digitalmente

Il Direttore del Servizio
Attività Tecniche
- Ing. Renato Maria Saviano -

Redatto da: TAGLIAVINI ROBERTA

Verificato da: Renato Maria Saviano

r/\192.168.118.201\lavori_sat\Ospedale di Vaio\2014_07 QUESITI in fase d gara\2014_08_28 38-risposta quesito n°38.doc

**Fascicolo
4.5.4 - 12**

Direzione Generale – Servizio Attività Tecniche
Via Spalto, 2 – 43125 Parma
T. + 39.0521 393400 - F. +39.0521286311
rsaviano@ausl.pr.it – www.ausl.pr.it

Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Strada del Quartiere 2/a – 43125 Parma
T. + 39.0521 393111 - F. +39.0521282393
C.F./P.IVA 01874230343