LEGENDA PREVENZIONE INCENDI

UNITÀ TILOLO A PROVA DI FUOCO A SENSO DEL D.M. 30/11/1983

PORTA RESISTENTE AL FUOCO REI DI TIPO OMOLOGATO (D.M. 14-12-1993) SE: A NORMALMENTE APERTA CON AUTOCHIUSURA - NA: A NORMALMENTE APERTA TRAMITE DISPOSIZIONE ELETTROMAGNETICO

ESTINTORE PORTATILE - CARICA MIN. kg 6 CAPACITÀ ESTINGUENTE A 34A - 144BC

PERCORSO DI ESODO ORIZZONTALE

PERCORSO DI ESODO VERSO L'ALTO

PERCORSO DI ESODO VERSO IL BASSO

ENTRATA NEL VC COMPLETO DI CORRIDOIO D'USO

USCITA A CIELO(NON SUPERIORE) COMPLETO DI CORRIDOIO D'USO

PARETI ALMENO EI120 — PORTA REI120

PARETI EI180 — PORTA REI60

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO





ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI POST-SOPRALLUOGO

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale Parma
Strada del Quartiere n° 2/a-43100 PARMA
Tel. 0521/393111 - Fax 0521/282393

OGGETTO: NUOVO COMPLESSO OSPEDALIERO DI VAIO
Via Don Enrico Tincati 5 - Fidenza (PR)

INTERVENTO: ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI POST-SOPRALLUOGO VIGILI DEL FUOCO

INTEGRAZIONE PRATICA VVF 18035 - RILASCIO C.P.I.

PIANTA PIANO SOTTOTETTO - SISTEMA DI ACCOGLIENZA (CORPO N)

GRUPPO DI LAVORO:
(dirigenti responsabili)
geom. Lara Bisconti
p.i. Giuseppe Calderaro
p.i. Paolo Conetti
dip. ing. Roberto Degiovanni
geom. Laura Del Bono
geom. Giorgio Chiesaili
ing. Vincenzo Farolfino
arch. Marina Ferrari
geom. Roberto Gallarotti
arch. Andrea Mantoan
geom. Roberto Medici
p.i. Giuseppe Pelosi
arch. Antonio Pellegrini
p.i. Paolo Robuanto
ing. Renato Maria Sandro
geom. Pier Paolo Taddei
geom. Michele Tagliavini
geom. Roberta Tagliavini

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr.ssa ANNA MARIA CAMPANINI)

IL DIRETTORE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
(Dr. ALESSANDRO BALLESTRERO)

IL DIRETTORE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa MARIA PIOSA SALATI)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
(arch. FABIANO BONACCORSI)

N. ELABORATO: 14

SCALA DEL DISEGNO: 1:200

PROGETTISTA:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DISEGNATORE:
dip.ing. ROBERTO DEGIOVANNI

IL RESPONSABILE MEDICO DI STRUTTURA
(Dr. GIULIANO MAMELI)

DIR.: (C:\Documenti\Progetti\...)
FILE: (DIS_PT_SOTTOTETTO.DWG)
(DIS_PT_SOTTOTETTO.DWG)

REV.	DESCRIZIONE	DATA	VERIFICATO	APPROVATO
0	PRIMA EMISSIONE (DISEGNO CAD)	(data)	(nome progettista)	(nome responsabile)
1				
2				
3				

IL PRESENTE DISEGNO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO, CEDUTO A TERZI O COMUNQUE PUBBLICATO SENZA IL PRIMO ESPRESSO CONSENSO DELL'AUTORE