

Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: Procedura aperta per l'affidamento della fornitura di prodotti sterili da utilizzare presso l'ospedale di Vaio a Fidenza (PR) -CIG 6856857964 - QUESITO N. 14.

Risposta al quesito pervenuto:

DOMANDA:

In relazione alla progettazione definitiva della centrale di sterilizzazione ed in riferimento all'allocazione degli impianti e delle sottocentrali asservite al funzionamento della centrale si chiede la conferma di poter utilizzare quanto visionato durante il sopralluogo. In particolare:

- Locale tecnico posizionato all'ultimo piano del corpo di fabbrica ove è prevista la realizzazione della centrale. In caso affermativo si chiede copia della planimetria;
- Parte dell'area del seminterrato posto al piano sottostante la centrale prevedendone idonea chiusura con pareti e porte aventi le caratteristiche REI 120;
- Possibilità di posizionare nelle aree a verde in prossimità della centrale un generatore di corrente.

RISPOSTA:

Si conferma l'utilizzo di tutti i locali visionati durante il sopralluogo e contenuti nella Vs. richiesta sopra riportata (tenuto conto delle indicazioni contenute nelle risposte ai precedenti quesiti e pubblicate sul nostro sito Internet). Si precisa che saranno a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri per la realizzazione delle opere e l'aggiornamento del CPI, nonché le eventuali autorizzazioni necessarie. Si allega la planimetria richiesta.

Firmato digitalmente da:

Ermenegildo Deolmi

Responsabile procedimento:
Ermenegildo Deolmi