



## Dipartimento Interaziendale Tecnico e Logistica

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di nuove opere ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. su immobili in uso a qualsiasi titolo all'Azienda USL di Parma e all'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Risposte a **quesiti gruppo 22**.

### Quesito n.1

In riferimento al DEI ed. aprile 2017, l'articolo C15038 presenta possibili incongruenze relative al valore  $U_w \leq 1,20 \text{ W/M}^2\text{K}$  e  $U_f \leq 0,90 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

Chiediamo chiarimento del valore  $U_w$  complessivo da ottenere.

### Risposta n. 1

A seguito di verifica dell'articolo C15038, presente nel DEI ed. aprile 2017, si comunica di non aver rilevato alcuna incongruenza relativa al valore  $U_w \leq 1,20 \text{ W/M}^2\text{K}$  e  $U_f \leq 0,90 \text{ W/M}^2\text{K}$ .

Si evidenzia, infine, che relativamente a tale voce è prevista una valutazione connessa agli elementi qualitativi e pertanto saranno valutate positivamente proposte che eventualmente possano garantire migliori performance, secondo i criteri previsti espressamente nel Disciplinare di Gara (Bando Integrale di Gara).