



Ai destinatari - Loro sedi

OGGETTO: Appalto per i lavori di realizzazione della Casa della Salute "Lubiana-San Lazzaro", Centro Dialisi Territoriale e Polo Territoriale Comunale – RISPOSTA A QUESITO N°11

Quesito n°11: In merito al riferimento di proposta migliorativa di cui al punto PT6 punteggio normalizzato riferito a proposte di ulteriori migliorie, relative in genere ad esigenze funzionali dei locali oggetto di intervento e delle attività manutentive, anche con riferimento ad esempio a:

- per le sole sale di terapia dialitica, soluzioni che permettono un ingresso più agevole (porte da 180 cm anziché da 120) ci risulta da elaborati grafici (abaco serramenti) e da descrizione contenuta all'interno del CME posto a base di gara che le porte siano di dimensioni 150 cm di larghezza.

Consideriamo quindi eventuale miglioria da larghezza 150 cm a larghezza 180 cm?

Risposta: si conferma che la miglioria è relativa all'ampliamento da 150 cm (come riportato in tutti gli elaborati progettuali) a 180 cm delle porte delle sole sale di terapia dialitica.

Firmato digitalmente da:

Ermenegildo Deolmi

Responsabile procedimento:
Roberta Tagliavini